

允 能 風 力 發 電
股 份 有 限 公 司

簡 明 月 報

114 年 05 月份

編送日期：中華民國 114 年 06 月 20 日

編送單位：允能風力發電股份有限公司

壹、營運綜合摘要分析報告

一、 公司簡介

允能風力發電股份有限公司

雲林離岸風力發電廠專案是由允能風力發電股份有限公司所開發。此專案位於台灣海峽，距台灣西海岸約 8 至 17 公里，水深 7 至 35 米，總面積為 82 平方公里，佔雲林海域 6%，共計設置 80 座風力發電機，總裝置容量為 640MW，其發電電力將經由位於雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩個陸上變電站分別饋入電網。

場址介紹：



場址	雲林縣
離岸距離	8-17 公里
面積	82 平方公里
水深	7-35 米
總裝置容量	640 MW
風機類型及數量	80 x 8 MW
商轉日	112 年 07 月 21 日
商轉日	113 年 04 月 19 日
商轉日	113 年 07 月 03 日
商轉日	114 年 03 月 28 日
商轉日	114 年 06 月 17 日

二、 業務狀況

主要供應商及承包商：

- Boskalis, the Netherlands 波斯卡利斯 - 荷蘭
- CTCI Machinery, Taiwan 俊鼎機械 - 台灣
- Deutsche Windtechnik, Germany 德唯特 - 德國
- Formosa Heavy Industries, Taiwan 台朔重工 - 台灣
- Fred.Olsen Windcarrier, Norway 弗雷德克歐森海洋 - 挪威
- GE Vernova, Singapore/USA 奇異能源科技 - 新加坡/美國
- Jumbo Offshore, the Netherlands Jumbo Offshore - 荷蘭
- LS Cable & Systems, Korea 樂星電纜 - 韓國
- Mammoet-Giant, Taiwan 台灣猛獁象佳運 - 台灣
- NMDC Energy, United Arab Emirates NMDC Energy - 阿拉伯聯合大公國
- Seaway 7, Germany 汐威離岸電纜鋪設 - 德國
- Siemens Gamesa Renewable Energy, Denmark 西門子歌美颶 - 丹麥
- Smulders, Belgium Smulders - 比利時
- Steelwind, Germany Steelwind - 德國
- Sumitomo Electric Industries, Japan 住友電氣工業 - 日本

三、 財務狀況

股東：

- Skyborn Renewables 天豐新能源
- TotalEnergies Renewables 道達爾能源集團
- Electricity Generating Company (EGCO) (泰國電力控股集團)
- Sojitz Corporation 双日株式會社

融資銀行：

- BNP Paribas 法國巴黎銀行
- Cathay United Bank 國泰世華銀行
- Commerzbank 德國商業銀行
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank 法國東方匯理銀行
- CTBC Bank 中國信託商業銀行
- DBS Bank 星展銀行
- Deutsche Bank 德意志銀行
- E.SUN Commercial Bank 玉山商業銀行
- EIFO Denmark 丹麥出口投資基金
- En Tie Commercial Bank 安泰商業銀行
- ING Bank 安智銀行
- KfW IPEX Bank 德國復興貸款伊佩克斯銀行
- King 's Town Bank 京城商業銀行
- Mizuho Bank 瑞穗銀行
- MUFG Bank 三菱日聯銀行
- Natixis 法國外貿銀行
- OCBC 華僑銀行
- Siemens Bank 西門子銀行
- Societe Generale 法國興業銀行
- Standard Chartered 渣打銀行
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation 三井住友銀行
- Taipei Fubon Commercial Bank 台北富邦商業銀行
- Taiwan Cooperative Bank 合作金庫商業銀行

四、 重大營運事件

2019 年 07 月：雲林離岸風場專案融資到位

2023 年 08 月：雲林離岸風場財務重整

2024 年 01 月：雲林離岸風場財務重整完成

2024 年 08 月：雲林離岸風場 80 座水下基礎全數安裝完成

2025 年 02 月：雲林離岸風場 80 座風機全數併網運轉

2025 年 03 月：雲林離岸風場正式啟用

五、 資訊公開網址

<https://owf-yunlin.tw/>

貳、營運綜合摘要分析報告

一、 每月供電報告

表 1-1 裝置容量

民國 114 年 05 月份

能源別	電廠/ 案場名稱	經營方式	機組別	裝置容量 (瓩)	備註
風力	允西風	售予公用售 電業或輸配 電業	YUN01	8,000	
風力	允西風		YUN02	8,000	
風力	允西風		YUN03	8,000	
風力	允西風		YUN04	8,000	
風力	允西風		YUN05	8,000	
風力	允西風		YUN06	8,000	
風力	允西風		YUN07	8,000	
風力	允西風		YUN08	8,000	
風力	允西風		YUN09	8,000	
風力	允西風		YUN10	8,000	
風力	允西風		YUN11	8,000	
風力	允西風		YUN12	8,000	
風力	允西風		YUN13	8,000	
風力	允西風		YUN14	8,000	
風力	允西風		YUN15	8,000	
風力	允西風		YUN16	8,000	
風力	允西風		YUN17	8,000	
風力	允西風		YUN18	8,000	
風力	允西風		YUN19	8,000	
風力	允西風		YUN20	8,000	
風力	允西風		YUN21	8,000	
風力	允西風		YUN22	8,000	
風力	允西風		YUN23	8,000	
風力	允西風		YUN24	8,000	
風力	允西風		YUN25	8,000	
風力	允西風		YUN26	8,000	
風力	允西風		YUN27	8,000	
風力	允西風		YUN28	8,000	
風力	允西風		YUN29	8,000	

能源別	電廠/ 案場名稱	經營方式	機組別	裝置容量 (瓩)	備註
風力	允西風		YUN30	8,000	
風力	允西風		YUN31	8,000	
風力	允湖風		YUN32	8,000	
風力	允西風		YUN33	8,000	
風力	允西風		YUN34	8,000	
風力	允西風		YUN35	8,000	
風力	允西風		YUN36	8,000	
風力	允湖風		YUN37	8,000	
風力	允湖風		YUN38	8,000	
風力	允湖風		YUN39	8,000	
風力	允西風		YUN40	8,000	
風力	允西風		YUN41	8,000	
風力	允湖風		YUN42	8,000	
風力	允湖風		YUN43	8,000	
風力	允湖風		YUN44	8,000	
風力	允湖風		YUN45	8,000	
風力	允湖風		YUN46	8,000	
風力	允西風		YUN47	8,000	
風力	允西風		YUN48	8,000	
風力	允湖風		YUN49	8,000	
風力	允湖風		YUN50	8,000	
風力	允湖風		YUN51	8,000	
風力	允湖風		YUN52	8,000	
風力	允湖風		YUN53	8,000	
風力	允湖風		YUN54	8,000	
風力	允湖風		YUN55	8,000	
風力	允湖風		YUN56	8,000	
風力	允湖風		YUN57	8,000	
風力	允湖風		YUN58	8,000	
風力	允湖風		YUN59	8,000	
風力	允湖風		YUN60	8,000	
風力	允湖風		YUN61	8,000	
風力	允湖風		YUN62	8,000	
風力	允湖風		YUN63	8,000	
風力	允湖風		YUN64	8,000	
風力	允湖風		YUN65	8,000	
風力	允湖風		YUN66	8,000	
風力	允湖風		YUN67	8,000	

能源別	電廠 / 案場名稱	經營方式	機組別	裝置容量 (瓩)	備註
風力	允湖風		YUN68	8,000	
風力	允湖風		YUN69	8,000	
風力	允湖風		YUN70	8,000	
風力	允湖風		YUN71	8,000	
風力	允湖風		YUN72	8,000	
風力	允湖風		YUN73	8,000	
風力	允湖風		YUN74	8,000	
風力	允西風		YUN75	8,000	
風力	允湖風		YUN76	8,000	
風力	允湖風		YUN77	8,000	
風力	允湖風		YUN78	8,000	
風力	允湖風		YUN79	8,000	
風力	允湖風		YUN80	8,000	
合計			80 支風機	640,000	

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
3. 經營方式欄位，請依照「售予公用售電業或輸配電業、轉供（售予再生能源售電業）、轉供（售予用戶）、轉供（同時售予再生能源售電業與用戶）、直供」類別，填寫該電廠／案場所發電能的銷售途徑。
4. 試運轉之機組於取得（換發）電業執照後，再進行申報。

表 1-2 發電量

民國 114 年 05 月份

能源別	電廠/ 案場名稱	機組別	毛發電量 (度)	廠用電量 (度)	淨發電量 (度)	備註
風力	允西風	YUN01	1,227,828	564,427	75,424,000	
風力	允西風	YUN02	1,279,428			
風力	允西風	YUN03	1,288,604			
風力	允西風	YUN04	1,298,830			
風力	允西風	YUN05	1,282,672			
風力	允西風	YUN06	1,270,272			
風力	允西風	YUN07	1,360,383			
風力	允西風	YUN08	1,244,842			
風力	允西風	YUN09	1,214,948			
風力	允西風	YUN10	1,142,532			
風力	允西風	YUN11	1,165,204			
風力	允西風	YUN12	1,163,454			
風力	允西風	YUN13	1,219,926			
風力	允西風	YUN14	1,308,030			
風力	允西風	YUN15	1,271,166			
風力	允西風	YUN16	0			
風力	允西風	YUN17	39,894			
風力	允西風	YUN18	1,135,272			
風力	允西風	YUN19	959,146			
風力	允西風	YUN20	1,131,844			
風力	允西風	YUN21	975,360			
風力	允西風	YUN22	1,138,030			
風力	允西風	YUN23	1,098,892			
風力	允西風	YUN24	1,104,403			
風力	允西風	YUN25	1,107,878			
風力	允西風	YUN26	1,291,968			
風力	允西風	YUN27	0			
風力	允西風	YUN28	1,162,466			
風力	允西風	YUN29	744,509			
風力	允西風	YUN30	1,107,224			
風力	允西風	YUN31	1,039,158			
風力	允湖風	YUN32	1,113,528			
風力	允西風	YUN33	0			
風力	允西風	YUN34	1,169,528			
風力	允西風	YUN35	1,121,704			

能源別	電廠/ 案場名稱	機組別	毛發電量 (度)	廠用電量 (度)	淨發電量 (度)	備註
風力	允西風	YUN36	1,067,176			
風力	允湖風	YUN37	1,000,432			
風力	允湖風	YUN38	658,880			
風力	允湖風	YUN39	1,070,520			
風力	允西風	YUN40	0			
風力	允西風	YUN41	1,121,214			
風力	允湖風	YUN42	988,520			
風力	允湖風	YUN43	839,080			
風力	允湖風	YUN44	828,656			
風力	允湖風	YUN45	1,031,336			
風力	允湖風	YUN46	1,007,108			
風力	允西風	YUN47	0			
風力	允西風	YUN48	1,077,842			
風力	允湖風	YUN49	980,144			
風力	允湖風	YUN50	1,094,516			
風力	允湖風	YUN51	969,888			
風力	允湖風	YUN52	1,005,144			
風力	允湖風	YUN53	792,832			
風力	允湖風	YUN54	1,023,940			
風力	允湖風	YUN55	1,086,968			
風力	允湖風	YUN56	862,971			
風力	允湖風	YUN57	983,348			
風力	允湖風	YUN58	386,012			
風力	允湖風	YUN59	850,510			
風力	允湖風	YUN60	1,051,537			
風力	允湖風	YUN61	1,081,264			
風力	允湖風	YUN62	684,896			
風力	允湖風	YUN63	217,116			
風力	允湖風	YUN64	713,176			
風力	允湖風	YUN65	1,016,902			
風力	允湖風	YUN66	1,007,048			
風力	允湖風	YUN67	1,011,118			
風力	允湖風	YUN68	1,020,964			
風力	允湖風	YUN69	1,018,092			
風力	允湖風	YUN70	1,032,780			
風力	允湖風	YUN71	1,054,732			
風力	允湖風	YUN72	1,042,064			
風力	允湖風	YUN73	1,016,744			

能源別	電廠/ 案場名稱	機組別	毛發電量 (度)	廠用電量 (度)	淨發電量 (度)	備註
風力	允湖風	YUN74	992,844			
風力	允西風	YUN75	1,025,124			
風力	允湖風	YUN76	1,026,048			
風力	允湖風	YUN77	983,334			
風力	允湖風	YUN78	1,010,356			
風力	允湖風	YUN79	1,026,160			
風力	允湖風	YUN80	50,168			
合計		80 支風機	75,988,427	564,427	75,424,000	-

備註：

1. 毛發電量欄位，請依照發電機組監控系統之計量值填報。
2. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
3. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
4. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
5. 民營再生能源發電業者無須填報廠用電量、淨發電量。
6. 試運轉之機組於取得（換發）電業執照後，再進行申報。

表 1-3 發電設備運作情形

民國 114 年 05 月份

能源別	電廠/ 案場名稱	機組別	容量因素 (%)	可用率 (%)	最大出力 佔裝置容 量百分比 (%)	備註
風力	允西風	YUN01	20.63	96.10	100.00	
風力	允西風	YUN02	21.50	95.57	100.00	
風力	允西風	YUN03	21.65	92.56	100.00	
風力	允西風	YUN04	21.82	99.75	100.00	
風力	允西風	YUN05	21.55	99.75	100.00	
風力	允西風	YUN06	21.34	99.81	100.00	
風力	允西風	YUN07	22.86	99.88	100.00	
風力	允西風	YUN08	20.91	99.85	100.00	
風力	允西風	YUN09	20.41	99.75	100.00	
風力	允西風	YUN10	19.20	90.74	100.00	
風力	允西風	YUN11	19.58	99.64	100.00	
風力	允西風	YUN12	19.55	99.44	100.00	
風力	允西風	YUN13	20.50	96.90	100.00	
風力	允西風	YUN14	21.98	93.84	100.00	
風力	允西風	YUN15	21.36	95.28	100.00	
風力	允西風	YUN16	0.00	0.00	-	
風力	允西風	YUN17	0.67	19.18	100.00	
風力	允西風	YUN18	19.07	95.51	100.00	
風力	允西風	YUN19	16.11	81.63	100.00	
風力	允西風	YUN20	19.02	96.46	100.00	
風力	允西風	YUN21	16.39	83.08	100.00	
風力	允西風	YUN22	19.12	97.34	100.00	
風力	允西風	YUN23	18.46	92.37	100.00	
風力	允西風	YUN24	18.56	97.07	100.00	
風力	允西風	YUN25	18.61	88.23	100.00	
風力	允西風	YUN26	21.71	97.27	100.00	
風力	允西風	YUN27	0.00	0.00	-	
風力	允西風	YUN28	19.53	94.07	100.00	
風力	允西風	YUN29	12.51	83.37	100.00	
風力	允西風	YUN30	18.60	96.16	100.00	
風力	允西風	YUN31	17.46	89.86	100.00	
風力	允湖風	YUN32	18.71	97.83	100.00	

能源別	電廠/ 案場名稱	機組別	容量因素 (%)	可用率 (%)	最大出力 佔裝置容 量百分比 (%)	備註
風力	允西風	YUN33	0.00	0.00	-	
風力	允西風	YUN34	19.65	92.87	100.00	
風力	允西風	YUN35	18.85	99.81	100.00	
風力	允西風	YUN36	17.93	90.47	100.00	
風力	允湖風	YUN37	16.81	70.15	100.00	
風力	允湖風	YUN38	11.07	59.22	100.00	
風力	允湖風	YUN39	17.99	98.45	100.00	
風力	允西風	YUN40	0.00	0.00	-	
風力	允西風	YUN41	18.84	99.72	100.00	
風力	允湖風	YUN42	16.61	55.27	100.00	
風力	允湖風	YUN43	14.10	99.80	100.00	
風力	允湖風	YUN44	13.92	59.93	100.00	
風力	允湖風	YUN45	17.33	99.77	100.00	
風力	允湖風	YUN46	16.92	94.40	100.00	
風力	允西風	YUN47	0.00	0.00	-	
風力	允西風	YUN48	18.11	96.85	100.00	
風力	允湖風	YUN49	16.47	54.41	100.00	
風力	允湖風	YUN50	18.39	54.83	100.00	
風力	允湖風	YUN51	16.30	96.75	100.00	
風力	允湖風	YUN52	16.89	96.13	100.00	
風力	允湖風	YUN53	13.32	58.74	100.00	
風力	允湖風	YUN54	17.20	97.84	100.00	
風力	允湖風	YUN55	18.26	98.20	100.00	
風力	允湖風	YUN56	14.50	48.88	100.00	
風力	允湖風	YUN57	16.52	55.33	100.00	
風力	允湖風	YUN58	6.49	83.00	100.00	
風力	允湖風	YUN59	14.29	90.78	100.00	
風力	允湖風	YUN60	17.67	99.75	100.00	
風力	允湖風	YUN61	18.17	98.56	100.00	
風力	允湖風	YUN62	11.51	43.14	100.00	
風力	允湖風	YUN63	3.65	38.04	100.00	
風力	允湖風	YUN64	11.98	48.71	100.00	
風力	允湖風	YUN65	17.09	96.62	100.00	
風力	允湖風	YUN66	16.92	98.51	100.00	
風力	允湖風	YUN67	16.99	98.47	100.00	

能源別	電廠/ 案場名稱	機組別	容量因素 (%)	可用率 (%)	最大出力 佔裝置容 量百分比 (%)	備註
風力	允湖風	YUN68	17.15	95.99	100.00	
風力	允湖風	YUN69	17.11	99.59	100.00	
風力	允湖風	YUN70	17.35	99.74	100.00	
風力	允湖風	YUN71	17.72	98.73	100.00	
風力	允湖風	YUN72	17.51	98.59	100.00	
風力	允湖風	YUN73	17.08	99.39	100.00	
風力	允湖風	YUN74	16.68	98.89	100.00	
風力	允西風	YUN75	17.22	98.94	100.00	
風力	允湖風	YUN76	17.24	89.26	100.00	
風力	允湖風	YUN77	16.52	46.17	100.00	
風力	允湖風	YUN78	16.98	99.81	100.00	
風力	允湖風	YUN79	17.24	99.83	100.00	
風力	允湖風	YUN80	0.84	33.27	100.00	
合計		80 支風機	15.96	81.25	-	

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
3. 容量因數：特定時間內發電機組之毛發電量與其裝置容量之百分比。
計算公式如下： $\text{當月毛發電量} / (\text{裝置容量} \times \text{當月天數} \times 24 \text{ 小時}) \times 100\%$
4. 可用率：發電機組可供電時數與全特定時數（全月）之百分比。
計算公式如下： $\text{當月運轉時數} / (\text{當月天數} \times 24 \text{ 小時}) \times 100\%$
5. 最大出力占裝置容量百分比：發電機組在正常發電情況下，當月實際提供給系統之最大出力占裝置容量的百分比。
以 1 小時來算，計算公式如下： $\text{當月之每小時毛發電量最大值} / \text{裝置容量} \times 100\%$
6. 試運轉之機組於取得（換發）電業執照後，再進行申報。

表 1-4 機組停機容量

民國 114 年 05 月份

電廠/ 案場名稱	機組名稱	停機事由 填報代碼	本月份	
			停機裝置 容量	停機期間
允西風	YUN02	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/05/02 08:55
允西風	YUN03	K6	8,000	2025/05/03 06:20 - 2025/05/06 20:16
允西風	YUN10	K6	8,000	2025/05/06 20:39 - 2025/05/09 13:20
允西風	YUN14	K7	8,000	2025/05/12 00:35 - 2025/05/14 01:40
允西風	YUN16	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/06/01 00:00
允西風	YUN17	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/05/25 23:41
允西風	YUN18	K6	8,000	2025/05/23 05:03 - 2025/05/25 07:49
允西風	YUN19	K6	8,000	2025/05/23 23:33 - 2025/05/27 00:00
允西風	YUN19	K7	8,000	2025/05/18 17:08 - 2025/05/21 08:09
允西風	YUN21	K6	8,000	2025/05/15 04:57 - 2025/05/22 15:36
允西風	YUN23	K6	8,000	2025/05/14 08:44 - 2025/05/18 01:56
允西風	YUN25	K6	8,000	2025/05/11 00:00 - 2025/05/15 10:37
允西風	YUN27	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/06/01 00:00

允西風	YUN28	K6	8,000	2025/05/02 20:06 - 2025/05/04 21:00
允西風	YUN29	K6	8,000	2025/05/13 05:06 - 2025/05/16 08:16
允西風	YUN29	K7	8,000	2025/05/22 22:26 - 2025/05/25 12:41
允西風	YUN30	K6	8,000	2025/05/19 04:02 - 2025/05/22 00:00
允西風	YUN31	K6	8,000	2025/05/07 14:41 - 2025/05/10 10:35
允西風	YUN31	K7	8,000	2025/05/02 12:44 - 2025/05/05 01:37
允西風	YUN33	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/06/01 00:00
允西風	YUN34	K6	8,000	2025/05/16 03:48 - 2025/05/19 04:53
允西風	YUN36	K7	8,000	2025/05/13 03:42 - 2025/05/18 21:51
允湖風	YUN37	K6	8,000	2025/05/08 00:12 - 2025/05/16 16:17
允湖風	YUN37	K7	8,000	2025/05/19 05:54 - 2025/05/22 04:24
允湖風	YUN38	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/05/12 12:13
允湖風	YUN38	K7	8,000	2025/05/28 03:10 - 2025/05/30 04:15
允西風	YUN40	K7	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/06/01 00:00
允西風	YUN42	K6	8,000	2025/05/12 10:40 - 2025/05/24 14:17
允湖風	YUN42	K7	8,000	2025/05/03 06:10 - 2025/05/07 07:56

允湖風	YUN44	K6	8,000	2025/05/13 07:54 - 2025/05/26 09:00
允湖風	YUN46	K6	8,000	2025/05/16 23:02 - 2025/05/19 02:18
允西風	YUN47	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/06/01 00:00
允湖風	YUN49	K6	8,000	2025/05/11 20:37 - 2025/05/23 12:43
允湖風	YUN49	K7	8,000	2025/05/26 06:31 - 2025/05/31 22:55
允湖風	YUN50	K6	8,000	2025/05/10 17:38 - 2025/05/22 18:27
允湖風	YUN50	K7	8,000	2025/05/05 17:06 - 2025/05/08 19:34
允湖風	YUN52	K6	8,000	2025/05/04 23:28 - 2025/05/05 01:19
允湖風	YUN53	K6	8,000	2025/05/15 17:42 - 2025/05/28 18:01
允湖風	YUN56	K6	8,000	2025/05/12 20:37 - 2025/05/24 21:13
允湖風	YUN56	K7	8,000	2025/05/04 23:41 - 2025/05/08 00:00
允湖風	YUN57	K6	8,000	2025/05/10 09:03 - 2025/05/22 03:16
允湖風	YUN57	K7	8,000	2025/05/21 11:15 - 2025/05/25 00:03
允湖風	YUN58	K6	8,000	2025/05/05 08:08 - 2025/05/10 09:22
允湖風	YUN59	K6	8,000	2025/05/13 20:37 - 2025/05/16 19:42
允湖風	YUN62	K6	8,000	2025/05/14 19:51 - 2025/05/28 11:51

允湖風	YUN62	K7	8,000	2025/05/08 12:44 - 2025/05/12 19:55
允湖風	YUN63	K6	8,000	2025/05/08 13:41 - 2025/05/16 18:03
允湖風	YUN63	K7	8,000	2025/05/19 12:54 - 2025/05/26 16:14
允湖風	YUN64	K6	8,000	2025/05/14 20:24 - 2025/05/30 09:01
允湖風	YUN65	K6	8,000	2025/05/19 13:31 - 2025/05/22 18:33
允湖風	YUN68	K7	8,000	2025/05/02 02:31 - 2025/05/04 19:46
允湖風	YUN76	K6	8,000	2025/05/18 16:42 - 2025/05/23 03:04
允湖風	YUN77	K6	8,000	2025/05/15 15:10 - 2025/05/30 17:27
允湖風	YUN77	K7	8,000	2025/05/01 06:23 - 2025/05/03 08:39
允湖風	YUN80	K6	8,000	2025/05/01 00:00 - 2025/05/18 14:05
允湖風	YUN80	K7	8,000	2025/05/25 00:00 - 2025/05/29 22:24

備註：

- 再生能源單一機組為以下情形之一者，無須申報：
 - 停機時間若未滿 24 小時；
 - 因遠端維護而停機（即無須現場維護）；
 - 例行自檢，例如轉向潤滑、電纜解纏迴旋、系統定期重啟等。
- 停機期間請填報停機日期及時間，時間以 24 時制呈現，如 1/1 9:00 - 1/10 17:00。
- 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
 - 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」
- 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K 13	線路工作
K 2	解聯	K 14	指令試運轉
K 3	待機	K 15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K 16	外因跳機
K 5	減載	K 17	核一附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 6	檢修、保養	K 18	核二附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 7	故障	K 19	核三附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K 20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K 21	試運轉
K 10	大修	K 22	爐管破
K 10A	大修逾排程	K 23	LNG 用量限制
K 11	單獨運轉	K 24	中油 LNG 管路檢修
K 12	線路故障	KK	其他

二、 每月售電報告

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 114 年 05 月份

能源別	售電量（度）	備註
風力	75,424,000	-
合計	75,424,000	-

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 請依據台電的電能躉購電費通知單所載之購電度數做售電量申報。
3. 採轉供售電予用戶者，本表請填寫售予台電之餘電量。若無餘電銷售，售電量請填 0。

參、營運綜合摘要分析報告

一、 收支實績表

表 3-1 收支實績比較表

民國 114 年 05 月份

項目	本月份發生數	累計實績數
營業收入 (1)	536,845,405	5,883,206,112
電業收入	415,517,552	2,881,124,371
其他營業收入	121,327,853	3,002,081,741
營業支出 (2)	591,490,774	2,466,822,957
營業成本	585,198,167	2,264,842,217
營業費用	6,292,607	201,980,740
營業收益 (1-2)	(54,645,369)	3,416,383,155

備註：

1. 本表僅須申報電業相關收支。
2. 營業收入：為電業收入及其他營業收入之合計數。
3. 營業支出：為營業成本及營業費用之合計數。